CNBOP-PIB

AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6202/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

EVER Sp. z o. o.
ul. Wołczyńska 19
60-003 Poznań

stwierdza, że wyrób:	**Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych – Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu UZS-3F-2K, UZS-3F-2K-S**
produkowany przez:	**EVER Sp. z o. o.** **ul. Wołczyńska 19** **60-003 Poznań**
w zakładzie produkcyjnym:	**EVER Sp. z o. o.** **ul. Wołczyńska 19** **60-003 Poznań**
spełnia wymagania:	**pkt. 12.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8227/2025 z dnia 17.11.2025 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 734/BA/26 z dnia 01.06.2026 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.
3. Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-1235 z dnia 22.09.2026 r. wydany przez CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 6202/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa: od **22.09.2026 r.** do **09.08.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE im. Józefa Tuliszkowskiego OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, dnia: 22 września 2026 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 6202/2026 z dnia 10.08.2026 r.

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

CNBOP-PIB

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6202/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych – Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu UZS-3F-2K, UZS-3F-2K-S

Dane podstawowe		
Typ wyrobu	UZS-3F-2K	UZS-3F-2K-S
Rodzaj zasilania	elektryczne	
Zakres temperatur pracy	-5°C ÷ +40°C	
Stopień ochrony obudowy IP	IP30	
Typ obudowy i wymiary (długość x szerokość x wysokość)	866 x 370 x 240 [mm]	
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007	A	
Klasa środowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007	1	
Wyjściowy prąd obciążenia $I_{max\ a}$	---	
Wyjściowy prąd obciążenia $I_{max\ b}$	2,9 A	
Obwody wyjściowe: zakres napięć wyjściowych zasilacza	400 V AC (±5%)	
Zasilanie podstawowe		
Zasilanie podstawowe: napięcie zasilania	400 V AC (-15% +10%)	
Obwody wejściowe: liczba wejść	1	
Maksymalny pobór prądu z sieci	3,6 A	

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 22 września 2026 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 6202/2026 z dnia 10.08.2026 r.

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji Certyfikacja Wyrobów
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

CNBOP-PIB

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6202/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych – Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu UZS-3F-2K, UZS-3F-2K-S

Zasilanie rezerwowe	
Typ akumulatorów	kwasowo-ołowiowe VRLA (2x UZS-BP-1K)
Maksymalny prąd ładowania akumulatorów	1,2 A
Maksymalna wewnętrzna rezystancja baterii i przyłączonych do niej elementów obwodu	0,05 Ω
Maksymalna pojemność akumulatorów	16 Ah
Napięcie ładowania akumulatorów w trybie pracy buforowej	54,4 V DC
Kompensacja temperaturowa napięcia w trybie pracy buforowej	tak

Charakterystyka funkcji zasilania w zakresie systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

1. Zasilanie elektryczne:
   a) zasilanie z podstawowego źródła zasilania (elektryczne) – wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007 — tak
   b) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) – wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007 — tak
   c) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (prądnic) – wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 — nie dotyczy
   d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzeń (elektrycznych) – wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007 — tak*

* Dotyczy punktów a ÷ d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up. Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, dnia: 22 września 2026 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 6202/2026 z dnia 10.08.2026 r.